IMPIANTO ELETTRICO
COMPARTI "A" E "B"

SCALA 1:100

ILLUMINAZIONE ORDINARIA EDIFICI

PROIETTORE INDUSTRIALE A LED 191 watt

6 TEGOLO IN C.A.P.
5 TUBO RIGIDO ASANTE TIPO RKB - IP65
4 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IN TECNOPOLIMERO
3 PACCHETTONE INOX/ALLUMINIO CON PRESE CEE 230V/400V 16A
2 CATENELLA PER SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX
1 GUAINA PORTACAVI SPIRALATA PROTETTA - IP65

Ø 600

PARTICOLARE

INSTALLAZIONE QUADRO PRESE CEE 230V/400V 16A

6 TUBO RIGIDO PESANTE
5 CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE IN TECNOPOLIMERO - IP65
4 COLLARE RISSATUBO
3 TUBO MRB Ø32 mm - IP65
2 CANALIZZAZIONE IN LAMIERA ZINCATA 100x75 mm IP 44
1 PASSERELLA PER SOSPENSIONE A TUBI

PARTICOLARE DERIVAZIONE ALLE UTENZE DELLA LINEA MONTANTE IN TUBO RKB

6 GUAINA PORTACAVI SPIRALATA PROTETTA - IP65
5 TUBO RIGIDO PER ALLACCIAMENTO UTENZE
4 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IN TECNOPOLIMERO
3 A PARETE O CON PASSERELLA
2 TUBO RIGIDO ASANTE TIPO RKB
1 CAVO FG16OM16 0,6/1 kV

DETTAGLIO UFFICI E SERVIZI
LOTTI 1 - 4 - 6 - 9
SCALA 1:50

DETTAGLIO UFFICI E SERVIZI
LOTTO 3
SCALA 1:50

DETTAGLIO UFFICI E SERVIZI
LOTTI 2 - 5 - 7 - 10
SCALA 1:50

DETTAGLIO UFFICI E SERVIZI
LOTTO 8
SCALA 1:50

LEGENDA

- QUADRO ELETTRICO GENERALE (QG)
- QUADRO ELETTRICO ZONA UFFICI (QUU)
- CANALIZZAZIONE IN LAMIERA ZINCATA 100X75 IMP. P44
- CAVIDOTTO IN TUBI RK
- SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA A PARETE CON PASSACAVI
- INTERRUTTORE UMPOLARE 16 A IN SCATOLA STAGNA
- PROIETTORE INDUSTRIALE LED (da 1W a 400 mW) (tipo Disano 2050 – Dislumo NE 840)
- PLAFONIERA STAGNA IP 65 CON DIFFUSORE IN VETRO
- PLAFONIERA STAGNA 2x58 watt IP 65 CON GRIGLIA ANTIUROMO
- PRESA TELEFONICA IN SCATOLA A PARETE
- SCATOLA DI DERIVAZIONE TELEFONICA
- PLAFONIERA STAGNA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
- CAVIDOTTO IN HDPE DOPPIA PARETE Ø 63 mm
- POZZETTO PREFABB. IN C.A.V. CON CHIUSINO IN G.S. CARRABILE
- ASPIRATORE
- PLANETARIA TENUTE UMIDA/OLI
- SUONERIA
- POZZETTO PREFABB. IN C.A.V. CON CHIUSINO IN G.S. CARRABILE
- PRESA 63A/5Gx 100-415 A PARETE DA INCASSO A PARETE
- PRESE CEE DA PARETE CON PROTEZIONE MECCANICA TUBI FLUORESCENTI 2X36W
- PLAFONIERA STAGNA IP55 A TUBI FLUORESCENTI 2X36W
- INTERRUTTORE UMPOLARE 16 A DA INCASSO A PARETE
- DERIVATORE UMPOLARE 16 A DA INCASSO A PARETE
- PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO
- CAVO DI COLLEGAMENTO
- SEZIONATORE DI TERRA COMPLETO DI
- INTERRUTTORE A FOCHETTO
- POZZETTO IMPRAGNABILE CON
- DISPERSORE IN CORDA DI RAME 35 mmq

CUP:	
CIG: 9866710DA3	Data: Febbraio 2023
SCALA: VARIE	
IL PROGETTISTA (Ing. Agostino Nesselli)	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Lorenzo Zeppi)
IL DIRETTORE (Dott. Michele Zanini)	
Codice Cliente: PCNN01PE02G019R00	Revisione

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

11

TAVOLA

IMPIANTO ELETTRICO COMPARTI "A" e "B"

ELABORATO



REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO

COMUNE DI ORISTANO
COMUNE DI SANTA GIUSTA